

1095/202/75342

DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY



هيئة كهرباء ومياه دبي

P.O.Box : 564 DUBAI - U.A.E.
TEL : (04) 324-4444
CABLE : KAHRABA, DUBAI / TLX.: 45838 KAHRBA EM
FAX : (04) 324 -8111
E-mail : dewa@dewa.gov.ae
Website : http://www.dewa.gov.ae

ص. ب. ٥٦٤ دبي - ع. م.
هاتف: ٣٢٤-٤٤٤٤ (٠٤)
برقياً: كهرباء، دبي / تليكس: ٤٥٨٣٨ كهرباء، دبي إم
فاكس: (٠٤) ٣٢٤-٨١١١
البريد الإلكتروني: dewa@dewa.gov.ae

FACSIMILE TRANSMISSION

Date..... 29.04.2007 No. of Pages (incl. this sheet) 1 Page..... 1 of..... 1

TO : M/S. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.
FAX NO. : 04-2827716
ATTN : MR. VELJKO CVIJOVIC PROJECT MANAGER

OUR REF. : P-TR / LAD / 3169 / 2007
SUBJECT: CE/002B/2005
SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 132/11kV SUBSTATIONS & ASSOCIATED WORKS AND 132kV CABLE LAYING

Material approval No. EL-11 wiping gland for 3 core 240 sqmm 11kV cable for WHCT & BADA S/S

This has reference to your letter ref No. 1095/2.01/74672-VC/sp dated 28/03/2007 on above subject and please note that the proposed cable gland (make : M/s. A-1 Electricals, India) is acceptable for the above project,subject to that it should comply with DEWA specifications.

This is for your information and necessary action, please.

(KHALID F. ALSHAMSI)
SR. MANAGER - PROJECTS (TRANSMISSION)

DATE: 30/10 REF: 75342

	INFO	ACT		INFO	ACT		INFO	ACT
NT			PC			RY		
TL			KA			RZ		
MS			MP			AS		
PL			LL			WA		<input checked="" type="checkbox"/>
SAO			SK					
			AV					
						TDSC		
						ITAMI		
						AKO		
						POM		
						MEUK		

ص. ب. ٥٦٤ دبي - ع. م. - هاتف: ٣٢٤-٤٤٤٤ (٠٤) - برقية: كهرباء، دبي - تليكس: ٤٥٨٣٨ كهرباء، دبي إم - فاكس: (٠٤) ٣٢٤-٨١١١
P.O Box: 564 DUBAI - U.A.E - Tel: (04)324-4444 - CABLE: KAHRABA, DUBAI - TLX: 45838 KAHRBA EM - FAX: (04)324-8111
E-mail: dewa@dewa.gov.ae website: http://www.dewa.gov.ae dewa@dewa.gov.ae البريد الإلكتروني: dewa@dewa.gov.ae

